

중구 재난관리기금운용 심의위원회 회의록

1. 심의일시	2017. 3. 29(수) 15:00
2. 회의장소	재난종합상황실 (구청 본관 5층)
3. 출석위원	8명(위원장, 위원 6명) ○ 위 원 장 : 이○○ 안전건설국장 ○ 출석위원 : 이○○, 노○○, 양○○, 이○○, 이○○ 신○○ ※ 간 사 : 이○○(안전중구추진팀장)
4. 심의안건	○ 2017년도 중구재난관리기금 운용계획 변경(안) - 재난대비 노후 소방시설(공공시설물) 등 긴급보수 증액 - 특정관리대상시설 정밀점검 및 내진성능평가 용역 감액 ※ '17. 2월 서울시 특별조정교부금 지원
5. 심의순서	○ '17년도 중구재난관리기금 운용계획 변경(안) 대한 간사 보고 ○ 심의안건에 대한 질의 및 응답 ○ 심의의결서 작성 및 폐회 선언
6. 심의결과	○ 2017년도 중구재난관리기금 운용계획 변경(안) : 원안가결

7. 세부 심의내용

■ 간사 (인사 및 심의순서 안내)

- 안녕하십니까? 중구재난관리기금운용심의위원회 간사를 맡고 있는 안전중구추진팀장 이○○입니다.
우리 구 안전관리와 재난대비를 위해 참석하여 주신, 중구 재난관리기금 운용심의위원님들께 진심으로 감사드립니다.
오늘 진행순서는 참석위원 소개, 신규위원 위촉장 수여, 위원장님 인사말씀, 심의안건 보고 후 위원장님 주재로 의견을 나누시고 의결하는 순으로 진행하겠습니다. 먼저, 참석하신 위원님을 소개해 드리겠습니다.
< 위원소개 생략 >

■ 간사 (위촉장 수여)

- 오늘 심의에 앞서 새로 위촉되신 위원님에 대한 위촉장 수여가 있습니다. 위촉장은 구청장을 대신하여 이○○국장께서 전달하겠습니다. 양○○ 위원님께서는 일어나 주시기 바랍니다.
< 위촉장 수여 생략 >
그럼 지금부터 위원장님께서 중구 재난관리기금 운용 심의위원회 심의회를 진행해주시겠습니다.

■ 위원장 (개 회)

- 반갑습니다. 안전건설국장 이○○입니다.
바쁘신 중에도 본 심의를 위해 참석해주신 위원님들께 감사드립니다.
오늘 2017년도 중구재난관리기금 운용계획 변경에 대해 적정여부를 심의하게 되는데 좋은 말씀해주시고 또한 심도 있는 심의가 이뤄질 수 있도록 협조해 주시면 감사하겠습니다.
지금부터 2017년도 중구재난관리기금운용심의위원회 심의회를 시작하겠습니다.
(의사봉 3회 연타)
심의에 앞서 간사는 중구재난관리기금에 대한 전반적인 설명과 본 위원회에 상정된 2017년도 구재난관리기금 운용계획 변경(안)에 대해 설명하여 주시기 바랍니다.

■ 간사 (전반적인 설명)

- 우선 우리 구 재난관리기금에 대한 전반적인 내용을 간략히 보고 드리겠습니다. 우리 구 재난관리기금은 재난 및 안전관리를 위한 예방활동, 재난예보·경보시설의 설치 및 보수·보강, 재난피해시설에 대한 응급복구 또는 긴급조치 등을 위한 사업을 추진하는데 사용되고 있습니다.

- 안건은 배부해 드린 심의(안)을 참고해서 보고 드리겠습니다.
먼저 2페이지, 심의안건을 보아주시기 바랍니다.

■ 간사 (심의안건 설명)

- 심의안건은 재난대비를 위한 노후 소방시설 등 긴급보수공사에 따른 1천7백만원 요구에 대한 심의와 특정관리대상시설 정밀점검 및 내진성능평가 용역으로 예산 편성되었던 3억 7천만원 감액에 대한 내용입니다.

3페이지, 변경 세부 내용입니다.

2017년 기금의 지출계획을 변경하고자 하는 것으로,

첫 번째, 재난대비 노후 소방시설 긴급 보수공사입니다.

청구동 문화마당 정밀 안전점검 결과에 따른 소방시설 등의 노후로 긴급 교체 및 복구가 필요하며, 재난 안전사고를 미연에 방지하고자, 노후 소방 설비 긴급 보수 공사비인 1천7백만원에 대하여 재난관리기금 예산을 추가로 편성하여 법적 처리기한인 4월30일 이내에 이행을 완료하고자 합니다.

- 다음은 4페이지, 두 번째는 2017년도 기금운영계획 수립 시 공공건축물, 도로시설물 등 특정 관리대상 시설의 정밀점검 및 내진성능평가 용역비로 3억7천만원을 편성하였으나, 서울시의 특별조정교부금 지원으로 시설비를 절감하게 되어 3억7천만원을 감액하는 내용입니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

■ 위원장 (심의안건에 대한 질의.응답 안내)

- 간사로부터 2017년도 중구재난관리기금 운용계획 변경(안)에 대한 설명을 잘 들었습니다.
위원님들께서는 궁금한 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.
먼저, 첫 번째 안건인 재난대비 노후 소방시설 등 긴급보수에 대하여 담당 팀장은 위원님들께 설명해주시기 바랍니다.
- ○○운영팀장 : 안녕하십니까 자치행정과 자치운영팀장입니다.
청구동 동산공영주차장이 있습니다. 1층과 2층은 주차장이고 3층에는 주민들이 이용하는 문화마당이라고 강당과 마을문고가 있습니다.
2004년도에 처음 소방시설이 설치 되었는데 소화전을 통해서 유사시에 화재를 조치할 수 있도록 되어있습니다. 얼마전에 시설관리공단과 소방서와 함께 정밀점검을 했습니다. 그런데 그동안 점검이 이루어졌었지만 이번에 정밀적으로 하다보니 소방시설 기능이 전혀 안되고 있는 상황이었습니다.

긴급하게 조치하지 않으면 안되는 불가피한 상황이어서 시급히 재난관리기금으로 보수공사를 하려고 합니다.

- 위원장 : 사진설명이라든지 좀 더 세부적인 설명해주시기 바랍니다.

- ○○운영팀장 : 네 잘 보이실지 모르겠지만 소방 물을 담아두는 저수탱크가 누수가 돼서 전혀 공급용수가 되지 않는 상태이고 모터가 몇 개 있습니다. 물을 끌어 들일수 있는 모터가 몇 개 있는데 모두 파손된 상태입니다.
그리고 배관이라든지 모든 시설이 노후가 돼서 화재시 전혀 대처할 수 있는 그런 상황입니다.
소방서 구조팀장님도 계시지만 법적기한이 있기 때문에 그 기한이 지나게 되면 법적 처벌을 받게 됩니다.
반드시 처리를 해야 할 상황입니다. 그 기한이 4월 30일입니다.
예산을 확보해서 해야하겠지만 긴급한 상황이어서 재난관리기금으로 조치 해야 하는 상황입니다.

- 이○○ 위원 : 3층만 해당이 되는건 아니죠?

- ○○운영팀장 : 1,2층과 3층이 별도로 되어 있습니다.
1,2층은 주차장 시설이고 3층 문화마당은 증축을 했습니다. 증축하면서 소방시설을 별도로 설치를 했는데 3층 소화시설이 노후가 된것입니다.

- 이○○ 위원 : 그럼 1,2층 소방시설은 괜찮은건가요?

- ○○운영팀장 : 네 1,2층은 크게 문제되지 않고 별도로 설치된 3층의 소방 시설만 상당히 문제가 된것입니다.
최근 동탄의 화재사건 때문에 소방서에서도 좀 더 정밀하게 조사를 한 것 같습니다.

- 노○○ 위원 : 모든 시설을 주기적으로 점검하나요?

- ○○운영팀장 : 전반적으로 주기적으로 하게 되어 있는데 이렇게 정상가동을 하면서 점검하지는 않았을거 같고 이번에 좀 더 정밀하게 점검한 것 같습니다.

- **중부서 ○○팀장** : 제가 보충설명해드리겠습니다. 저희가 소방정밀점검을 1년에 1회이상 하게 되어 있습니다. 관계자 또는 위탁업체를 통해서 할수도 있는데 저희는 그 결과보고서를 받고 보고서대로 확인을 하여 필요하다면 시정명령을 내리고 있습니다. 작년까지는 합동점검이 아니고 위탁을 맡겼을 것 같구요 올해는 동탄이라든지 기타 화재가 발생하여 이런 부분들이 지적된 것 같습니다. 그리고 지금 이 자료를 보니 상태가 심각한 것 같습니다. 펌프가 돌지 않는다면 옥내소화전 등 소방시설 자체가 가동이 안됩니다. 문화마당이라는게 결국 불특정다수의 주민들이 이용하는 시설이기 때문에 안전을 당부해야 하는 상황이니 이 안전에 대해서는 좀더 순탄하게 처리를 해주시는게 낫지 않을까 생각합니다.
- **이○○ 위원** : 스프링클러나 소화전 등의 비용으로 1천7백만원을 요구했는데 부족하지 않을까요? 제 생각에는 이정도 시설이 노후화가 됐다면 부족할 것 같다는 생각이 드는데요
- **○○운영팀장** : 소방시설관계자와 업체를 통해서 정밀하게 견적을 받은 상황입니다.
- **이○○ 위원** : 법적처리기한이 어떤건가요?
- **중부서 ○○팀장** : 정밀점검을 받을 때 언제까지 시정하라는 기한을 줍니다.
- **노○○ 위원** : 합동점검이 뭔가요?
- **○○운영팀장** : 1층과 2층은 공영주차장이기 때문에 중구 시설 관리공단에서 관리를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 시설관리공단과 소방관계자 같이 합동으로 점검을 했습니다. 시정통보도 시설관리공단으로 왔는데 3층 문화마당이 중구 공공시설물이기 때문에 저희가 조치해야 할 상황입니다.
- **이○○ 위원** : 예산이 모자란 상황이 아니라면 시급한 상황이니 원안대로 처리를 했으면 합니다.
- **위원장** : 점검 철저히 하시고 앞으로 다시는 이런 일이 있으면 안되겠고 본예산에 편성을 해서 이런 돌발 상황에서도 조치를 취할 수 있도록 해주시기 바랍니다. 위원님들 다른 의견들은 없으십니까?

- **위원장** : 그럼 첫 번째 안건은 1천7백만원을 재난관리기금에서 편성하는 것으로 하겠습니다. 다음 안건은 특정관리대상시설 정밀점검 및 내진성능평가 용역 감액건에 대하여 의견을 말씀해주시기 바랍니다.
- **신○○ 위원** : 이번 안건은 본예산 편성후에 서울시에서 특별조정교부금이 내려와서 저희가 예산을 감액하는 건이기 때문에 별다른 의견이 없을 것이라고 판단됩니다.
- **이○○ 위원** : 사업내용 3가지 중 구청사 내진성능평가 정밀안전진단 5천만원인데 저희가 지금 발주해서 하고 있습니다. 그럼 기금에서 사용하지 않고 교부금으로 사용하는건가요?
- **신○○ 위원** : 네 발주할 때 이미 조정을 했습니다.
- **이○○ 위원** : 일반회계로 처리된건가요?
- **신○○ 위원** : 네 그렇습니다.
- **이○○ 위원** : 원래 기금으로 편성이 됐던 걸 교부금으로 받게 되어서 감액하는 건이기 때문에 특별히 문제가 되는건 없는 것 같습니다.
- **위원장** : 그럼 특정관리대상시설 정밀점검 및 내진성능평가 용역 3억7천만원은 서울시 특별조정교부금이 내려왔기 때문에 감액하는 것으로 하겠습니다.

■ 위원장〔심의의결서 작성〕

- 그러면 더 이상 의견이 없으시므로 위원님들께서는 의결서에 가, 부를 표시하고 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

■ 위원장〔심의결과 발표 및 폐회선언〕

- 심의결과 참석위원 전원 만장일치로 심의안건 모두 원안 가결되었습니다.
(의사봉 3회 연타)
- 이상으로 2017년도 중구재난관리기금 운용심의위원회 폐회를 선언합니다.
(의사봉 3회 연타)
- 수고하셨습니다. 감사합니다.