


수도계량기 동파예방 안내

수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.
미리 미리 수도계량기를 보온하여 불편 없는 겨울을 보내세요!

수도계량기 동파예방 방법

- ① 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.
- ② 계량기함(통) 내부를 에어캡, 헌옷 등의 보온재로 채운다.
- ③ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐커버 등으로 넓게 밀폐한다.



- ④ 수도꼭지 밸브를 약하게 틀어 수돗물을 '줄줄' 흘려준다.
 - 0℃ ~ -10℃ : 45초안에 1화용 종이컵에 다 채울 수 있는 정도
 - -10℃ ~ -15℃ : 33초안에 1화용 종이컵에 다 채울 수 있는 정도

수도계량기(수도관)가 얼었을 때

- ① 따뜻한 물수건을 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 합니다.
(50℃이상 뜨거운 물을 사용하면 계량기가 고장 날 수 있으니 주의하세요.)
- ② 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

계량기 동파 신고

국번없이 120



중 부 수 도 사 업 소 장
(☎ 3146 - 2000)